

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH  
Sp. z o.o.  
76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 86  
tel. 059 843 00 93, fax 843 06 38  
Regon 771613932, NIP 839-288-20-38  
DzT/UP-94/115

Słupsk, dnia 27.04.2015

INFRA-SYSTEM  
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska  
Renata Kacperek-Sotomska  
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36

dot: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej dla osiedli domów jednorodzinnych w Borzytuchomiu – dz. nr 229/3-9, 234/1-11, 205/6-14.

Projektant:  
Renata Kacperek-Sotomska

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia przedłożony projekt pod warunkiem zastosowania się do poniższych uwag:

1/ włączenie do istniejących przewodów wodociągowych wykonać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela spółki w terminie uzgodnionym w dziale eksploatacji spółki. Kontakt - nr tel. 59 888 97 78 lub 509 204 268.

2/ próby szczelności sieci wodociągowej wykonać na ciśnienie 1,0 MPa. Próby wykonać w obecności przedstawiciela spółki. Sprawdzić wydajność wbudowanych hydrantów p.poż.

3/ w trakcie realizacji sieci zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne do działu technicznego – nr 500 114 015 lub 59 844 97 72.

4/ wszelkie odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszą zostać uzgodnione również z naszą spółką.

5/ zlecenie odbioru końcowego złożyć w formie pisemnej załączając komplet dokumentacji odbiorowej.

O przystąpieniu do realizacji inwestycji powiadomić spółkę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu podać numer telefonu kontaktowego do kierownika budowy.

Uzgodnienie traci swą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Zał.: P.B. – 1 egz. ostemplowany na rys. nr 1

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ aa

SPECJALISTA  
ds. technicznych  
mgr inż. Anna Arciżewska

Za zgodność  
z oryginałem

