

Borzytuchom, 1 lutego 2019 r.

PS.271.1.2019

Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiot zamówienia pn. **Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom.**

W związku z nadesłanymi zapytaniami oferenta dotyczącymi treści SIWZ do w/w przetargu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam jak poniżej:

1. Czy pomosty mają być demontowane na okres zimowy?

Odpowiedź: Pomosty nie będą demontowane na okres zimowy. Poszczególne elementy oraz całość konstrukcji musi zapewniać możliwość bezpiecznego użytkowania w ciągu całego roku.

2. Czy pływaki mają być mrozoodporne wykonane z Polietylenu i wypełnione EPS w procesie formowania rotacyjnego/bezszwowe?

Odpowiedź: Pływaki mają być mrozoodporne wykonane z tworzywa sztucznego. Ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone normami oraz posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Czy pływalność pomostów nie może być mniejsza niż 1,05 kN/m² ?

Odpowiedź: NIE. Nośność pomostu została określona w poprzednich odpowiedziach.

4. Czy grubość deski pokładowej może być mniejsza niż 28mm?

Odpowiedź: NIE. Grubość deski pokładowej została opisana w dokumentacji technicznej.

5. Czy pomosty mogą być zamiennie kotwione do pali 6cm?

Odpowiedź: Dopuszcza się kotwienie pomostu do dna akwenu za pomocą martwych kotwic lub pali kotwiących. Parametry techniczne elementów kotwiących należy dobrać odpowiednio do parametrów pomostu oraz warunków panujących w zbiorniku wodnym.

6. Czy wolna burta pomostu ma wynosić 0,37 cm?

Odpowiedź: Wolna burta pomostu powinna wynosić min. 0,37 cm.


7. Czy możliwe jest obniżenie wyporności do 1,1 KN w celu optymalizacji kosztów?

Odpowiedź: NIE. Nośność pomostu została określona w poprzednich odpowiedziach.

8. Z jakiego materiału ma być wykonany pokład pomostów skoro ma być w kolorze drewna? Czy pokład drewniany jest dopuszczany?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową na wykonanie pokładu pomostu zastosować deski drewniane impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone antypoślizgowo.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z up. WÓJTA
Ludwik Megier

SEKRETARZ GMINY

podpis osoby upoważnionej