

Słupsk, dnia 07.10.2013r.

DzT/UP-207/3681 /13

*INFRA-SYSTEM*  
*Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska*  
*Renata Kacperek-Sotomska*  
*75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36*

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia przedłożony projekt sieci wodociągowej dla dz. nr 38/2-38/14 w m. Borzytuchom **w zakresie połączenia z siecią wodociągową pod warunkiem pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:**

- 1/ w węźle oznaczonym T5 nie montować 3 szt. zasuw odcinających
- 2/ rury przewodowe w rurach osłonowych zabezpieczać typowymi manszetami. Przy przeciskach rury wprowadzać na płozach.
- 2/ hydranty na sieci lokalizować w sposób zabezpieczający dostęp dla celów eksploatacyjnych – minimalna odległość zewnętrznej powierzchni urządzenia od linii rozgraniczających 0,6 m.
- 3/ włączenia do istniejących sieci wykonać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela naszej spółki po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody w terminie uzgodnionym w dziale eksploatacji - kontakt telefoniczny na nr 509 204 268.
- 4/ w trakcie realizacji sieci zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie.
- 5/ próby szczelności przewodów wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa w obecności przedstawiciela spółki.
- 6/ wszystkie awarie powstałe wskutek prowadzenia robót usuwane będą przez wykonawcę bezzwłocznie i zgłaszane do odbioru przez przedstawiciela Spółki.
- 7/ wszelkie odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszą zostać uzgodnione również z naszą spółką.
- 8/ przed przystąpieniem do odbioru technicznego należy złożyć pisemne zlecenie w naszej spółce. Poszczególne etapy zgłaszać w dziale eksploatacji.

O przystąpieniu do realizacji inwestycji powiadomić spółkę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie traci swą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Załącz.: P.B. sieci – 1 egz.

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ aa

SPECJALISTA  
ds. technicznych  
mgr inż. Anna Ambaszewska