


# SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

Nr	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ
1	Trójnik żeliwny kołnierzowy FFT DN80/80mm <90°	sfero	1szt
1a	Trójnik PE100 PN10 SDR17 ø90/90mm <90°	+GF+	4szt
2	Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 PN10 ø90mm	+GF+	2szt
3	Zasuwa żeliwna kołnierzowa F4 Dn80mm PN10	sfero	7szt
3a	Obudowa teleskopowa do zasuw DN80mm		7szt
4	Skrzynka żeliwna "Z" duża H=290mm	KZO	7szt
5	Płyta betonowa do skrzynek 50x50x12cm	B45	7szt
6	Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 ø90 + kołnierz DN80	PN10	8kpl
7	Króciec żeliwny kołnierzowy FF Dn80mm L=300mm	sfero	5szt
8	Króciec żeliwny kołnierzowy FF Dn80mm L=200mm	sfero	5szt
9	Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką N Dn80mm	sfero	5szt
10	Hydrant żeliwny nadziemny Dn80mm TYP 8855 nierdzewny	Rd=1,5	5szt
A	Łuk PE100 SDR17 PN10 ø90mm <30°	PN10	1szt
B	Łuk PE100 SDR17 PN10 ø90mm <30°	PN10	1szt
C	Łuk PE100 SDR17 PN10 ø90mm <45°	PN10	6szt
D	Studnia BETØ1000mm z zaworem odpowietrzającym	PN10	1kpl



<b>SANITAR Karol Miazga</b> adres: Ząbinowice 43a/2,77-100 Bytów tel. 504-283-611, e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 842-164-92-45, REGON: 360643242			
<b>INWESTOR:</b> Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom			
<b>TEMAT:</b> Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Borzytuchom dz. nr 186/1, 190/2, 200/2, 200/18, 200/40 obr. Borzytuchom			
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Karol Miazga	<b>NR UPRAWNIEN:</b> POM/0035/PWOS/11	<b>PODPIS:</b>	<b>SKALA:</b>
<b>SPRAWDZIŁ:</b>	<b>NR UPRAWNIEN:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATA:</b> 20 X 2020
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			<b>Rys. Nr</b> 4