


# SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

Nr	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ
1	Trójnik Żel. kołnierzowy FFT DN100/80mm <90° PN10	sfero	1szt
2	Nasuwa ciśn. PCV Ø110mm – woda	PN10	2szt
3	Zasuwa żeliwna kołnierzowa F4 Dn100mm PN10	sfero	1szt
3a	Obudowa teleskopowa do zasuw DN100mm		1szt
4	Zasuwa żeliwna kołnierzowa F4 Dn80mm PN10	sfero	2szt
4a	Obudowa teleskopowa do zasuw DN80mm		2szt
5	Skrzynka żeliwna "Z" duża H=290mm	KZO	3szt
6	Płyta betonowa do skrzynek 50x50x12cm	B45	3szt
7	Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø90 + kołnierz DN80	PN10	2kpl
7a	Króciec żelazny jednokołnierzowy FL DN100mm	PN10	2szt
8	Króciec żelazny kołnierzowy FF Dn80mm L=300mm	sfero	1szt
8a	Króciec żelazny kołnierzowy FF Dn80mm L=200mm	sfero	1szt
9	Kolano żelazne kołnierzowe ze stopką N Dn80mm	sfero	1szt
10	Hydrant żelazny nadziemny Dn80mm TYP 8855 nierdzewny	Rd=1,5	1szt
A	Łuk PE100 PN10 SDR17 Ø90x5,4mm <90°	wavin	1szt



**SANITAR Karol Miazga** adres: Ząbinowice 43a/2, 77-100 Bytów  
tel. 504-283-611, e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 842-164-92-45, REGON: 360643242

**INWESTOR:** Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom

**TEMAT:** Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Krosnowo  
dz. nr 57/1, 76/2, 128/1 obr. [0001] Krosnowo, gmina Borzytuchom

<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Karol Miazga	<b>NR UPRAWNIENI:</b> POM/0035/PWOS/11	<b>PODPIS:</b>	<b>SKALA:</b>
<b>SPRAWDZIŁ:</b>	<b>NR UPRAWNIENI:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATA:</b> 5 maj 2020
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			<b>Rys. Nr</b> 3