


SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIAGOWYCH

Nr	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ
1	Trójnik Żel. kotłierzowy FFT DN100/100mm <90° PN10	sfero	1szt
1a	Trójnik PE100 PN10 SDR17 ø110/90mm <90°	+GF+	2szt
2	Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 PN10 ø110mm	+GF+	2szt
3	Zasuwa żeliwna kotłierzowa F4 Dn100mm PN10	sfero	2szt
3a	Obudowa teleskopowa do zasuw DN100mm		2szt
4	Zasuwa żeliwna kotłierzowa F4 Dn80mm PN10	sfero	2szt
4a	Obudowa teleskopowa do zasuw DN80mm		2szt
5	Skrzynka żeliwna "Z" duża H=290mm	KZO	4szt
6	Płyta betonowa do skrzynek 50x50x12cm	B45	4szt
7	Tuleja kotłierzowa PE100 SDR17 ø110 + kotłierz DN100	PN10	4kpl
7a	Tuleja kotłierzowa PE100 SDR17 ø90 + kotłierz DN80	PN10	2kpl
8	Króciec żeliwny kotłierzowy FF Dn80mm L=300mm	sfero	2szt
8a	Króciec żeliwny kotłierzowy FF Dn80mm L=200mm	sfero	2szt
9	Kolano żeliwne kotłierzowe ze stopką N Dn80mm	sfero	2szt
10	Hydrant żeliwny nadziemny Dn80mm TYP 8855 nierdzewny	Rd=1,5	2szt
11	Kotłierz stalowy pełny DN100mm	PN10	1szt



SANITAR Karol Miazga adres: Ząbinowice 43a/2, 77-100 Bytów
tel. 504-283-611, e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 842-164-92-45, REGON: 360643242

INWESTOR: Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom

TEMAT: PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ w m. STRUSZEWO
dz. nr 196/1, 196/6 obr. [0009] Struszewo

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Karol Miazga	NR UPRAWNIENI: POM/0035/PWOS/11	PODPIS:	SKALA:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA: lipiec 2019
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			Rys. Nr 3