

RLM = 3010 Mk
Qdsr = 340 m3/d

Zestawienie obiektów oczyszczalni

1. Sito
2. Piaskownik
3. Studnia rozdzielcza
4. Osadnik wstępny
5. Komora anoksyczna
6. Komora osadu czynnego
7. Osadnik wtórny
8. Studnia zbiorcza ścieki oczyszczone
9. Komora pomiarowa
10. Komora stabilizacji osadu
11. Prasa do osadu
12. Stacja dmuchaw

Oznaczenie rurociągów

- Kierunek przepływu ścieków
- Recyrkulacja wew. ścieków
- Recyrkulacja osadu czynnego
- Osad do odwodnienia
- Odprowadzanie osadu wstępnego do stabilizacji
- Odprowadzenie osadu nadmiernego do stabilizacji
- Rurociąg sprężonego powietrza

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Inwestor: Gmina Borzytuchom
Opracował:	mgr inż. Maciej Franczyk	03.2009		Obiekt, adres: Oczyszczalnia ścieków ECOLO - CHIEF w m. **Borzytuchom** gm. **BORZYTUCHOM**
Opracował:	mgr inż. Marek Drozdowski	03.2009		

Tytuł rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW

AZE Zając, Kokoszko sp. j.
34-625 SKRZYDLNA 101
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 18

Stadium:	Nr rejestracyjny:	Skala:	Nr rysunku:
RAPORT	PR-0136	-	3

Rysunek wykonano przy użyciu programu: **AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891.** Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX® Sp. zo.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX ®Sp. z o.o.